

Số: 266 /TBNS - KSBT

Thái Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Chất lượng nước Nhà máy nước Vũ Ninh – Công ty Cổ phần phát triển Thủy Long tháng 7 năm 2021

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình;  
Căn cứ Hợp đồng giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình và Công ty Cổ phần phát triển Thủy Long về việc kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước năm 2021;  
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình tổ chức lấy:  
01 mẫu nước thành phẩm tại Nhà máy nước (M1)  
01 mẫu nước thành phẩm tại gia đình ông Lại Văn Nam (M2)  
01 mẫu nước thành phẩm tại gia đình bà Mai Thị An (M3)  
01 mẫu nước thành phẩm tại gia đình ông ngô Ngọc Thuân (M4)  
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; QCVN 01 – 1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT – BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Căn cứ kết quả thử nghiệm - xét nghiệm số 648/2021/KQTN-XN ngày 04/8/2021 (có bản kết quả kèm theo) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thông báo như sau:

#### 1. Kết quả thử nghiệm - xét nghiệm


- Chỉ tiêu lý hóa: 05/05 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn cho phép.
- Chỉ tiêu vi sinh vật: 02/02 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn cho phép.

#### 2. Khuyến nghị

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ về chất lượng nước không đảm bảo, Nhà máy nước phải có biện pháp khắc phục kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền phối kết hợp hướng dẫn xử lý, đảm bảo chất lượng nước tốt nhất phục vụ Nhân dân

#### Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- CTCPPT Thủy Long ;
- Lưu VT- SKMT.



GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hồng Nhung



SỞ Y TẾ THÁI BÌNH  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

Số 10 Đường Hoàng Công Chất Phường Quang Trung TP.Thái Bình  
ĐT :02273832639 Email : khoaxncdctb@gmail.com

Số: 648 /2021/KQTN-XN

Ngày trả kết quả: 04/08/2021

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### I. Lý lịch mẫu:

Tên mẫu: Nước sinh hoạt

Nhận diện mẫu:

M1(N06/28/07/21) - Mẫu lấy tại Vòi phát

M2(N07/28/07/21)- Mẫu lấy tại GD Ông Lại Văn Nam - Thôn Bắc Sơn - Vũ Ninh - KX

M3(N09/28/07/21)- Mẫu lấy tại GD Bà Mai Thị Lan An - Thôn 4 - Vũ Quý - KX

M4(N09/28/07/21)- Mẫu lấy tại GD Ông Ngô Ngọc Thuân - Thôn 5B - Vũ Trung - KX

Mô tả mẫu: Mẫu được đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh đậy nắp kín, có nhãn mác .

Nơi lấy mẫu: Nhà máy nước Thủy Long - Công ty CP phát triển Thủy Long

Địa chỉ: Cụm Cn Vũ Ninh - Xã Vũ Ninh - Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

Người lấy mẫu: Ds Lại Văn Dương - Khoa xét nghiệm CDHA & TDCN - Trung tâm KSBT

Ngày lấy mẫu: Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm: Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Yêu cầu thử nghiệm: 05 chỉ tiêu hóa lý và 02 chỉ tiêu vi sinh

### II. Kết quả phân tích:

#### 1. Chỉ tiêu hóa lý:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	PP thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả			
				M1	M2	M3	M4
1.	Màu sắc (*)	SMEWW2120C:2017	TCU	< 0,6 <sup>(b)</sup>	< 0,6 <sup>(b)</sup>	< 0,6 <sup>(b)</sup>	< 0,6 <sup>(b)</sup>
2.	Mùi vị	Cảm quan	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3.	Độ đục (*)	TCVN 6184 : 2008	NTU	0,47	0,51	0,43	0,47
4.	Độ pH (*)	TCVN 6492 : 2011	-	7,64	7,61	7,64	7,62
5.	Hàm lượng Clo dư (*)	TCVN 6225-2:2011	mg/L	0,6	0,5	0,5	0,5

*Lưu ý:* - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- \* Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- \*\* Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



## 2. Chỉ tiêu vi sinh:


TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	PP thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả			
				M1	M2	M3	M4
1.	Coliform	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	KPH	KPH	KPH	KPH
2.	E.coli	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	KPH	KPH	KPH	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện

(a): Giá trị giới hạn định lượng của phương pháp thử (LOQ)

(b): Giá trị giới hạn phát hiện của phương pháp thử (LOD)

Giới hạn phát hiện của phương pháp thử E.coli, Coliform:  $LOD_{E.coli, Coliform} : 01CFU/100ml$



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Luân Cập*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM  
CĐHA & TDCN

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- \* Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- \*\* Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ